

ARRIVÉ LE

31 MAI 2024

19248

Mairie de Condom

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: **CONDOM CAUSSENS**

Exploitant: **VEOLIA EAU**

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 07 mai 2024 à 09h22 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

RIV BAISE CONDOM "GAUGE" - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a3

Nom et localisation du point de surveillance:

EXHAURE BAISE CONDOM - CONDOM (ROBINET EXHAURE BAISE)

Code du point de surveillance: 0000000025

Code installation: 000026

Numéro de prélèvement: 00093503

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

DEST.	INFO	SUIVI
MAIRE		
DGS		
AG		
RH		
MARCHES		
COMPTA		
POP		
GENERAL		
DST		
URBA		
COM		✓
ASSO		
PM		
Dange		

Bulletin édité le jeudi 30 mai 2024

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	13	mg/L				50
SOMME DES PESTICIDES						
Total des pesticides analysés	0,300	µg/L				5
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,005	µg/L				2
Alachlore	<0,005	µg/L				2
Métazachlore	<0,005	µg/L				2
Métolachlore	0,300	µg/L				2
PESTICIDES DIVERS						
Métaldéhyde	0,180	µg/L				2
MÉTABOLITES PERTINENTS						
OXA alachlore	<0,020	µg/L				2
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	0,107	µg/L				
FSA acétochlore	<0,020	µg/L				
ESA alachlore	<0,020	µg/L				
ESA metazachlore	0,024	µg/L				
ESA metolachlore	0,462	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA acétochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	0,160	µg/L				